




2015090235U



(2015)沪质监认字071号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0134

报告编号:

2016I20-35-885743

# 检测 报告

产品名称: 空气净化器

型号规格: AI-660

委托单位: 上海艾泊斯净化科技有限公司

检测类别: 委托检测



上海环保产品质量监

上海市环境保护产品质量监督检验总站



# 声 明

- a) 本报告无本质检机构检测报告专用章无效;
- b) 本报告无主检、审核、批准签名无效;
- c) 本报告涂改无效;
- d) 本报告提供的结果仅对本次被验的样品有效;
- e) 未经本质检机构书面批准, 不得复制本检测报告(全文复制除外)。

SQEP

质检机构联络信息

上海环保产品质量监

地址: 上海市宜山路716号

电话: 021-64706968

邮编: 200233

传真: 021-64706968

E-mail: ep@simt.com.cn



# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检测报告

报告编号: 2016120-35-885743

共 6 页 第 1 页

产品名称	空气净化器		型号规格	AI-660	
			商 标	艾泊斯	
任务来源	企业委托		检测类别	委托检测	
委托单位名称	上海艾泊斯净化科技有限公司				
生产企业名称	上海艾泊斯净化科技有限公司				
产品等级	/	批号(编号)/生产日期	/	样品数量	1台
委托日期	2016年8月25日	检测地点	上海市宜山路716号		
到样日期	2016年8月25日	委托单编号	DZ0001775		
样品状态描述	主机运行正常, 包装完整, 有铭牌、有说明书、有合格证。				
检测项目和检测依据	检测项目: 电器安全性。 GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求; GB 4706.45-2008家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求。				
检测日期	2016年8月25日至2016年8月31日。				
检测结论	按照上述检测依据检测, 数据详见本报告检测结果汇总表。  (检测报告专用章) 签发日期: 2016年8月31日 (3)				
委托单位通讯资料	地 址	/			
	邮 编	/	电 话	/	
备 注	本栏空白。				

主检:

*田青*

审核:

*赵俊*

批准:

*沈浩*

# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检 测 报 告

报告编号：2016120-35-885743

共 6 页 第 2 页

检测结果汇总页						
序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	分类	/	器具类别：0类、0I类、I类、II类、III类	I	合格	/
2	标志和说明	/	额定电压 电源性质的符号，标有额定频率的除外 额定输入功率 制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标记 器具型号 标志不得装在可拆除部件上 开关和调节装置的不同位置应用数字、字母或其它视觉方式表明 调节装置应有调节方向的标示 使用说明书应随器具一起提供 说明书应包括对空气净化器清理和使用者维护的详细说明 说明书和其它文字以销售国的官方语言文字写出 标志应标在器具的主体上 标志所在位置应便于查看 说明书应指出在清理或其他维护之前，空气净化器必须断开供电电源	符合	合格	/
3	对触及带电部件的防护	/	用不明显的力施加给试验棒来穿过0类器具、II类器具或II类结构上的各开口，试验棒应不能触及到带电部件 器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护 如易触及部件为安全特低电压供电或通过保护阻抗与带电部件隔开，则认为其是不带电的	符合	合格	/

产品  
测

# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检 测 报 告

报告编号：2016120-35-885743

共 6 页 第 3 页

检测结果汇总页						
序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
4	输入功率和 电流	/	输入功率对额定输入功率偏差不应大于规定要求。	符合	合格	/
			正常工作温度下的电流与额定电流的偏差不应超过规定要求			
5	发热	/	试验期间保护装置不应动作，密封剂不应流出	符合	合格	/
6	工作温度下的 泄漏电流 和电气强度	mA	器具持续工作至规定时长，泄漏电流不超过规定限值	符合	合格	/
		/	断开器具电源，器具绝缘立即经受频率为 50Hz 或 60Hz 的规定电压，历时 1min 不应出现击穿			
7	接地电阻	/	0 I 类和 I 类器具接地电阻不应超过 0.1Ω，0 类、II 类和 III 类器具不应有接地措施	符合	合格	/
8	稳定性和机 械危险	/	与水平面倾斜 10° 不应翻转	符合	合格	/
		/	运动件应合理布置或封闭；护罩应有足够的机械强度并稳妥地固定；试验时不应触及运动件；不得使用意外闭合会引起危险的自复位热断路器和过流保护装置			
9	结构	/	电气绝缘不应受凝结水或泄漏液体的影响	符合	合格	/
		/	除非必不可少的粗糙或锐利的棱边，器具不应有对用户造成危险的此类锐边			
		/	对带有一个不借助工具就可触及可能要被清洁的隔间的器具，其电器连接的布置应使其在清洗过程中不受到拉力			
		/	在正常使用中易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触			
		/	在结构中不得使用石棉，除非能有效防止其释放的尘埃进入周围的空气			
		/	便携式空气净化器的结构应能防止穿过其底部的物件而引起的危险			
/	不应有小物件通过，从而接触带电部件的底部开口。					

# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检 测 报 告

报告编号：2016120-35-885743

共 6 页 第 4 页

检测结果汇总页						
序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
10	内部布线	/	布线槽光滑无锐边，布线的保护不与毛刺、翅片或类似的棱缘接触，布线应有效地防止穿过其底部的物件而引起的危险	符合	合格	/
		/	裸露的内部布线应刚性固定			
		/	铝线不能用作内部布线			
		/	多股绞合导线在承受接触压力处，不得用铅锡焊接将多股导线合为一体			
11	电源连线 和外部软 线	/	不打算连接到固定布线的器具应有下述连接电源装置之一： 1 装有一个插头的电源软线； 2 至少与器具要求的防水等级相同的器具输入插口； 3 用来插入到输出插座的插脚	符合	合格	/
		/	电源软线应按 X、Y、Z 型中的一种连接			
		/	插头均不应装有多于一根的柔性软线			
		/	电源软线的导线，应不小于要求的横截面积			
		/	电源软线不应与器具的尖点和锐边接触			
		/	X 型连接，软线打结或用绳子栓住是不允许的 Z 型连接空气净化器的质量应不超过 3kg。			
12	外部导线 用接线端 子	/	X 型连接的器具或连接到固定布线器具应装有用螺钉螺母或等效装置的接线端子（不适用专门制备软线的 X 型连接），螺钉和螺母不能用来固定其它元件	符合	合格	/
		/	接线端子连接应能承受 5N 的拉力试验			
		/	X 型连接的导线应夹紧在金属之间且不受损伤			
		/	连接固定布线的连线端子，其位置应彼此靠近			
		/	X 型连接的接线端子，在外壳一部分取下后，应是易触及的 不借助于工具不能触及接线端子			

# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检测报告

报告编号: 2016120-35-885743

共 6 页 第 5 页

检测结果汇总页						
序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
13	螺钉和连接	/	螺钉不能用软的或易蠕变的金属制造	符合	合格	/
		/	传递接触应力的导电螺钉应旋入金属中			
		/	用于电气连接或接地连续性的螺钉和螺母应可靠固定, 防止松动			
本栏空白						
备注	检测样品照片见后页。					

检测结果内容结束。

**SQEP**  
上海环保产品质量

# 上海市环境保护产品质量监督检验总站

## 检测报告

报告编号: 2016120-35-885743

共 6 页 第 6 页

检测情况说明	
样品状态 和检测过程 描述	<p>1、检测时样品正常,无异常情况发生。 2、检测时仪器工作正常,无异常情况发生。 3、被测样品实物照片:</p>  <p>上海环保产品质量监</p>
实验室 状态描述	实验室温度: (23~27) °C; 实验室湿度: (40~60) %RH。
检测用 主要仪器	FLUKE 45 型数显电参数仪 (7029045)、ZHZ8 耐压试验仪 (04837)、9620 型智能型全自动泄漏电流测试仪 (02008004)、2635A 数据采集器 (9139005) 等。
备 注	本栏空白。